I.R.S.A.Q. S.r.l.
Istituto di ricerca sulla sicurezza, ambiente e qualità
Via del Gallitello,50 – 85100 Potenza
Tel 097157201 – Fax 097155949
Laboratorio iscritto nel Registro della Regione Basilicata dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo alimentare con il numero di identificazione 17/08/LAB
e con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0507

RAPPORTO DI PROVA N° 80.26.11_18

SPETT.
Tecnofonte SRL
Via I° Maggio, n. 14
70037 RUVO DI PUGLIA (BA)

Data di emissione 05/12/2018

Tipo di campione Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione 26/11/2018
Descrizione campione Acqua prelevata da casa dell'acqua nel punto di Largo Berardi
Luogo di prelievo GRUMO APPULA **Data prelievo 26/11/2018**
Campionatore Sig. Conturi Arcangelo
Procedura campionamento -**
Confezione campione Bottiglia in plastica e contenitore sterile
Quantità 2000ml
Temperatura arr. 4°C

Protocollo Campione 80.26.11_18 del 26/11/18 **Data Inizio Prove** 26.11.2018 **Data fine prove** 05.12.2018

Indagine eseguita	Risultato	U.M.	Metodo	LQ	Limiti	Rif.	Incertezza
Colore	< LQ	Hazen	APAT CR IRSA 2020 C Man 29 2003	5	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	DLgs 31_01	
Sapore*	1	//	APAT CR IRSA 2080 C Man 29 2003		Come sopra	31_01	
Torbidità	< LQ	mg/l SiO_2	APAT CR IRSA 2110 C Man 29 2003	1	Come sopra	31_01	
Odore	1	//	APAT CR IRSA 2050 C Man 29 2003		Come sopra	31_01	
Azoto Ammoniacale come NH_4^+	< LQ	mg/l	APAT CR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,25	≤ 0,50	31_01	
Conducibilità	326	µS/cm	APAT CR IRSA 2030 A2 Man 29 2003	2,2	≤ 2.500	31_01	± 20
pH	7,75	--	APAT CR IRSA 2060 A2 Man 29 2003	0,02	(6,5 ÷9,5)	31_01	± 0,31
Cloro attivo libero	0.10	mg/l	APAT CR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	≤ 0,20	31_01	± 0,01
Durezza	16.0	°F	APAT CR IRSA 2040 B Man 29 2003	0,4	≤ 50	31_01	± 0,65
Cloruri	12.3	mg/l	APAT CR IRSA 4020 Man 29 2003	0,3	≤ 250	31_01	± 1,7
Alcalinità (come HCO_3^-)*	188	mg/l	APAT CR IRSA 2010 B Man 29 2003	0,1	--	31_01	
Residuo fisso a 180°C*	220	mg/l	UNI 10506:1996	10	≤ 1.500	31_01	
Conta batteri coliformi	0	UFC/250ml	UNI EN ISO 9308-1:2014		0	31_01	
Conta Escherichia Coli	0	UFC/250ml	UNI EN ISO 9308-1:2014			31_01	
Conta Pseudomonas aeruginosa	0	UFC/250ml	ISO16266:2006			31_01	
Conta microrganismi vitali a 22°C	0	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001			31_01	
Conta microrganismi vitali a 36°C	0	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001			31_01	

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA
(**) Campionamento non accreditato da ACCREDIA
Note legislative:
31_01 = D. Lgs. N. 31 del 02/02/2001 G. U. n. 52 del 03/03/2001 S.O. n. 41
Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Antonio Pucciarelli