LABORATORIO DI ANALISI AMBIENTALI DEL DOTT. GIORGIO ANGELICO

Responsabile Dott. Giorgio Angelico - Biologo
Via Anita Garibaldi, 10 - 70123 Bari
Cell. 349.2612752
P.IVA 06111930720
e-mail info@angelicobiolab.it

LABORATORIO DI ANALISI AMBIENTALI
ANGELICO
DOTT. GIORGIO ANGELICO

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1523 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20241017/0014

Data emissione 23/10/2024

Spett.le
TECNOFONTE SRL
VIA I MAGGIO 14
70037 RUVO DI PUGLIA (BA)

Tipo campione	ACQUA DESTINATO AL CONSUMO UMANO
Data ricevimento campione	17/10/2024
Descrizione campione	Piazza Kolbe
Luogo del prelievo	Acquaviva delle Fonti
Data prelievo	17/10/2024
Campionatore	CLIENTE
Procedura di campionamento	Non Applicabile**
Confezione campione	Bottiglia Sterile PP con Tiosolfato
Temperatura	+3,0°C
Restituzione campione	No: smaltimento campione
Protocollo Campione	2024.10.17/0014 del 17/10/24
Etichetta/Lotto	CASA DELL'ACQUA
Quantità campione	500mL

Indagine eseguita *Data inizio prova- Data fine prova*	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Conta Coliformi Totali *17/10/24 -18/10/24*	<1	UFC / 100 ML	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016	0	18_23
Conta Escherichia coli *17/10/24 -18/10/24*	<1	UFC / 100 ML	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016	0	18_23
Valutazione quantitativa dei microrganismi vitali a 22°C *17/10/24 -20/10/24*	<1	UFC / ml	ISO 6222:1999	N.A.	18_23
Valutazione quantitativa dei microrganismi a 36°C *17/10/24 -19/10/24*	<1	UFC / ml	ISO 6222:1999	N.A.	18_23
Enterococchi intestinali *17/10/24 -19/10/24*	<1	UFC / 100 ML	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	18_23
pH *17/10/24 -17/10/24*	8,2	unità di pH	UNI EN ISO 10523: 2012	[6,5 - 9,5]	18_23
Conducibilita' elettrica *17/10/24 -17/10/24*	356	µS/cm a 20°C	UNI EN 27888: 1995	≤ 2500	18_23
Colore *17/10/24 -17/10/24*	< 5	unità Hazen	UNI EN ISO 7887:2012 Metodo D	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	18_23
Torbidita'* *17/10/24 -17/10/24*	0,25	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	≤ 1	18_23

Laboratorio di analisi autorizzato ai fini dell'autocontrollo alimentare dal Comune di Bari e dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL di Bari n. 222263/nor9 del 22/12/2010, operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
Laboratorio inserito nell'elenco Ufficiale della Regione Puglia al Numero 68P.