LABORATORIO DI ANALISI AMBIENTALI DEL DOTT. GIORGIO ANGELICO

Responsabile Dott. Giorgio Angelico - Biologo
Via Anita Garibaldi, 10 - 70123 Bari
Cell. 349.2612752
P.IVA 06111930720
e-mail info@angelicobiolab.it

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1523 L

RAPPORTO DI PROVA N° 20241106/0009

Data emissione 11/11/2024

Spett.le
TECNOFONTE SRL
VIA I MAGGIO 14
70037 RUVO DI PUGLIA (BA)

Tipo campione	ACQUA DESTINATO AL CONSUMO UMANO
Data ricevimento campione	06/11/2024
Descrizione campione	SANT'AGOSTINO
Luogo del prelievo	BASCIANO
Data prelievo	06/11/2024
Campionatore	CLIENTE
Procedura di campionamento	Non Applicabile**
Confezione campione	Bottiglia Sterile PP con Tiosolfato
Temperatura	+3,0°C
Restituzione campione	No: smaltimento campione
Protocollo Campione	2024.11.06/0009 del 06/11/24
Etichetta/Lotto	CASA DELL'ACQUA
Quantità campione	500mL

Indagine eseguita *Data inizio prova- Data fine prova*	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.	Incertezza
Conta Coliformi Totali *06/11/24 -07/11/24*	<1	UFC / 100 ML	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016	0	18_23	
Conta Escherichia coli *06/11/24 -07/11/24*	<1	UFC / 100 ML	ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016	0	18_23	
Valutazione quantitativa dei microrganismi vitali a 22°C *06/11/24 -09/11/24*	390	UFC / ml	ISO 6222:1999	N.A.	18_23	[250-530]
Valutazione quantitativa dei microrganismi a 36°C *06/11/24 -08/11/24*	510	UFC / ml	ISO 6222:1999	N.A.	18_23	[330-680]
Enterococchi intestinali *06/11/24 -08/11/24*	<1	UFC / 100 ML	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	18_23	
pH *06/11/24 -06/11/24*	7,5	unità di pH	UNI EN ISO 10523: 2012	[6,5 - 9,5]	18_23	
Conducibilita' elettrica *06/11/24 -06/11/24*	466	µS/cm a 20°C	UNI EN 27888: 1995	≤ 2500	18_23	
Colore *06/11/24 -06/11/24*	< 5	unità Hazen	UNI EN ISO 7887:2012 Metodo D	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	18_23	
Torbidita'* *06/11/24 -06/11/24*	0,44	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	≤ 1	18_23	

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

Laboratorio di analisi autorizzato ai fini dell'autocontrollo alimentare dal Comune di Bari e dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL di Bari n. 222263/nor9 del 22/12/2010, operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
Laboratorio inserito nell'elenco Ufficiale della Regione Puglia al Numero 68P.